



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА


Головне управління Держсанепідслужби у
Рівненській області

(назва установи)

33028, м.Рівне, вул.Котляревського, 3

(місцезнаходження)

тел/факс (0362) 23-02-70, 23-00-74



ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Головного управління
Держсанепідслужби у Рівненській області,
головний державний санітарний лікар

(посада)

Бялковський О.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29.05.2013р.

№ 05.03.02-04/45057

Смуги довгомірні теплоізоляційні. Матеріали базальтові рулонні прошивні. (ТУУ 88 023.015-94; ТУ 88 У 023.012-93)

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 26.14.12.500

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для тепловукоізоляції в будівництві, теплоенергетиці, літакобудівництві

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "МАГМА ІНДУСТРІЯ", Україна, 35000, м. Костопіль, вул. Гвардійська, 7, тел.: (03657) 2-15-01, 2-11-50, код ЄДРПОУ: 35861234

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "МАГМА ІНДУСТРІЯ", Україна, 35000, м. Костопіль, вул. Гвардійська, 7, тел.: (03657)-2-15-01, 2-11-50, код ЄДРПОУ: 35861234

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів не повинна перевищувати 370 Бк/кг.

Концентрація шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони при виробництві не повинна перевищувати (ГДК, мг/м³): пил силікатовмістний-2,0.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись вимог ТУУ 88 023.015-94 "Полосы длинномерные теплоизоляционные"; ТУ 88 У 023.012-93 "Материалы базальтовые рулонные прошивные" та ДБН-В.1.4-1.01-97.Транспортування і зберігання - за ГОСТ 25880-83.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Смуги довгомірні теплоізоляційні. Матеріали базальтові рулонні прошивні. (ТУУ 88 023.015-94; ТУ 88 У 023.012-93), за наданим заявником зразком

відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

Маркування

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 29.05.2018р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

-

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

-

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Вибірковий контроль продукції згідно з вимогами НРБУ-97, ДБН-В.1.4-1.01-97 та контроль повітря робочої зони згідно з вимогами ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Головне управління Держсанепідслужби у
Рівненській області

33028, м.Рівне, вул.Котляревського, 3, тел.:
тел/факс (0362) 23-02-70, 23-00-74

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 393 від 29.05.2013р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Завідувач сектору адміністративних послуг



Туленіна Н.Н.